


Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»

УТВЕРЖДАЮ
Декан агроинженерного факультета
Оробинский В.И.
«27» мая 2026 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.10 Электроснабжение

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии»

Квалификация выпускника - бакалавр

Факультет - агроинженерный

Кафедра электротехники и автоматики

Разработчик(и) рабочей программы:

доцент, к.т.н., доцент Извеков Е.А.

Воронеж – 2026г.

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, утвержденным приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 813.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры электротехники и автоматики (протокол № 08 от 23 апреля 2026 г.)

Заведующий кафедрой _____



(Афоничев Д.Н.)

подпись

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической комиссией агроинженерного факультета (протокол №9 от 20 мая 2026 г.).

Председатель методической комиссии _____


подпись

(Костиков О.М.)

Рецензент рабочей программы: начальник диспетчерской службы ЦУС (Центр управления сетями) Золотарёв Сергей Васильевич.

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель дисциплины

Цель изучения дисциплины – формирование углубленных знаний, умений и навыков по эффективному использованию современного электроэнергетического оборудования, повышению экономичности, надежности и качества электроснабжения.

1.2. Задачи дисциплины

Задачи дисциплины – формирование знаний: об основных тенденциях развития мировой и российской электроэнергетики; по конструктивному исполнению и устройству линий электропередач и электроэнергетического оборудования электрических сетей и систем; о теоретических основах расчетов и анализа нормальных, аварийных и послеаварийных режимов электрических сетей. Привить практические навыки проектирования сельских электрических сетей, устройств защиты и противоаварийной автоматики.

1.3. Предмет дисциплины

Предмет дисциплины - физические процессы, протекающие в устройствах генерации, передачи, распределения и потребления электроэнергии; конструкции и устройства электрических сетей; методы проектирования и эксплуатации систем электроснабжения, систем автоматизации и защиты электрических сетей.

1.4. Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина Б1.В.10 «Электроснабжение» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

1.5. Взаимосвязь с другими дисциплинами

Данная дисциплина имеет взаимосвязь с такой дисциплиной, как Б1.В.ДЭ.01.02 Конструкции электроустановок.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция		Индикатор достижения компетенции	
Код	Содержание	Код	Содержание
Тип задач профессиональной деятельности - производственно-технологический			
ПК-2	Способен организовать эксплуатацию электроустановок	37	Конструкции и рабочие процессы электроустановок систем электроснабжения
		39	Требования к качеству электроэнергии и основы расчета рабочих режимов электрических сетей
		У3	Обосновывать выбор электрооборудования систем электроснабжения с учетом природно-климатических и производственных условий и организовывать электроснабжение сельскохозяйственных потребителей
		Н3	Разработки систем электроснабжения производственных объектов и сельских населенных пунктов

3. Объём дисциплины и виды работ

Показатели	Семестр		Всего
	7	8	
Общая трудоёмкость, з.е./ч	3 / 108	4 / 144	7 / 252
Общая контактная работа, ч	32,15	77,25	109,40
Общая самостоятельная работа, ч	75,85	66,75	142,60
Контактная работа при проведении учебных занятий, в т.ч. (ч)	32,00	76,25	108,25
лекции	12	26	38,00
лабораторные	20	24	44,00
в т.ч. практическая подготовка	-	-	
практические	-	24	24,00
в т.ч. практическая подготовка	-	-	
индивидуальные консультации при выполнении курсового проекта	-	2,25	2,25
индивидуальные консультации при выполнении курсовой работы	-	-	
Самостоятельная работа при проведении учебных занятий, ч	67,00	28,98	95,98
Контактная работа при проведении промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (ч)	0,15	1,00	1,15
групповые консультации	-	0,50	0,50
курсовой проект	-	0,25	0,25
курсовая работа	-	-	
зачет	0,15	-	0,15
зачет с оценкой	-	-	
экзамен	-	0,25	0,25
Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (ч)	8,85	37,78	46,63
выполнение курсового проекта	-	20,03	20,03
выполнение курсовой работы	-	-	
подготовка к зачету	8,85	-	8,85
подготовка к зачету с оценкой	-	-	
подготовка к экзамену	-	17,75	17,75
Форма промежуточной аттестации	зачет	защита курсового проекта, экзамен	зачет, защита курсового проекта, экзамен

3.2. Заочная форма обучения

Показатели	Курс		Всего
	4	5	
Общая трудоёмкость, з.е./ч	2 / 72	5 / 180	7 / 252
Общая контактная работа, ч	6,15	21,25	27,40
Общая самостоятельная работа, ч	65,85	158,75	224,60
Контактная работа при проведении учебных занятий, в т.ч. (ч)	6,00	20,25	26,25
лекции	2	6	8,00
лабораторные	4	8	12,00
в т.ч. практическая подготовка	-	-	
практические	-	4	4,00
в т.ч. практическая подготовка	-	-	
индивидуальные консультации при выполнении курсового проекта	-	2,25	2,25
индивидуальные консультации при выполнении курсовой работы	-	-	
Самостоятельная работа при проведении учебных занятий, ч	57,00	93,38	150,38
Контактная работа при проведении промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (ч)	0,15	1,00	1,15
групповые консультации	-	0,50	0,50
курсовой проект	-	0,25	0,25
курсовая работа	-	-	
зачет	0,15	-	0,15
зачет с оценкой	-	-	
экзамен	-	0,25	0,25
Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (ч)	8,85	65,38	74,23
выполнение курсового проекта	-	47,63	47,63
выполнение курсовой работы	-	-	
подготовка к зачету	8,85	-	8,85
подготовка к зачету с оценкой	-	-	
подготовка к экзамену	-	17,75	17,75
Форма промежуточной аттестации	зачет	защита курсового проекта, экзамен	зачет, защита курсового проекта, экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание дисциплины в разрезе разделов и подразделов

Раздел 1. Общая характеристика систем электроснабжения.

Подраздел 1.1. Характеристики современных энергосистем.

Развитие электроэнергетики России и мировой энергетики. Объединение электростанций в энергосистемы. Структура энергосистем. Повышающие и понижающие трансформаторные подстанции. Номинальные напряжения электрических сетей. Системообразующие и распределительные сети. Особенности электроснабжения сельского хозяйства, перспективы его развития. Основные требования к системам электроснабжения - экономичность, качество электрической энергии, надежность электроснабжения потребителей.

Подраздел 1.2 Традиционные и нетрадиционные источники энергии.

Запасы и ресурсы источников энергии. Динамика потребления энергоресурсов и развитие энергетического хозяйства, экологические проблемы энергетики. Типы электрических станций - тепловые, гидравлические, атомные и др. Место нетрадиционных источников в удовлетворении энергетических потребностей человека. Солнечные электростанции. Ветроэнергетические установки. Геотермальная энергия. Малая гидроэнергетика. Вторичные энергоресурсы.

Подраздел 1.3. Качество электроэнергии.

Показатели качества электрической энергии и их нормативные значения по ГОСТ 13109-97. Отклонения и колебания напряжения и частоты, несинусоидальность формы кривой напряжения. Отклонения напряжения и их влияния на работу электроприемников. Влияние различных электроустановок на отклонение напряжения. Проверка сети на кратковременные снижения напряжения при пуске электродвигателей.

Подраздел 1.4. Характеристики потребителей, электрические нагрузки.

Характеристики производственных и коммунально-бытовых потребителей сельского хозяйства. Электрические нагрузки, графики электрических нагрузок. Виды графиков: суточные, годовые по продолжительности. Характеристики графиков нагрузки - средняя и среднеквадратичная нагрузка, время использования максимума и время потерь.

Цели и задачи расчета электрических нагрузок. Понятие максимальной расчетной мощности. Прогнозирование нагрузок. Расчетный период. Вероятностно-статистические методы расчета электрических нагрузок. Практические методы расчета нагрузки в узлах системы электроснабжения - для группы электроприемников, на вводе в дом, производственный объект, группы объектов, на участках линий напряжением 0,38; 6; 10; 35 кВ, на шинах подстанций напряжением 10/0,4 кВ; 35-110/10 кВ и др. Особенности расчета нагрузок электроосвещения и однофазных электроприемников. Суммирование нагрузок. Коэффициент одновременности и коэффициент сезонности.

Раздел 2 Устройство, режимы и эксплуатация систем электроснабжения.

Подраздел 2.1. Устройство сельских электрических сетей.

Классификация электрических сетей. Конструкция и марки проводов для воздушных линий и внутренних проводок, конструкции и марки силовых кабелей напряжением до 10 кВ. Конструктивное исполнение воздушных и кабельных линий. Опоры, изоляторы, линейная арматура. Устройство наружных и внутренних электрических сетей. Вводы в здания, подходы к подстанциям, пересечение трасс линий с коммуникациями.

Активные и индуктивные сопротивления проводов и кабелей. Параметры схемы замещения трансформаторов.

Подраздел 2.2. Расчеты рабочих режимов распределительных электрических сетей.

Задачи расчета электрических сетей. Представление нагрузки и источников при расчете сетей. Потери мощности и энергии в линиях и трансформаторах. Падение и потеря напряжения в трехфазных линиях переменного тока.

Коэффициент мощности. Влияние коэффициента мощности нагрузки на потери мощности и энергии, на уровни напряжения. Компенсация реактивной мощности. Расчет электрической сети магистрального типа. Особенности расчета сетей 0,38 кВ с равномерной и неравномерной загрузкой фаз. Выбор сечений проводов по потере напряжения, по минимуму расхода металла.

Нагрев проводов и кабелей током нагрузки. Длительно допустимые нагрузки для проводов и кабелей разных марок в зависимости от условий прокладки. Выбор сечений проводов внутренних проводок по нагреву. Выбор плавких вставок предохранителей и автоматических выключателей в сетях напряжением до 1 кВ.

Методы регулирования напряжения в сельских электрических сетях. Встречное регулирование напряжения. Выбор закона регулирования напряжения на шинах центров питания. Основные средства регулирования напряжения (изменения коэффициента трансформации, вольтодобавочные трансформаторы, конденсаторы продольного и поперечного присоединения, генераторы резервных электростанций).

Подраздел 2.3. Анализ аварийных режимов, элементы защиты и автоматизации сельских сетей.

Общие сведения о коротких замыканиях и замыканиях на землю. Виды, причины и последствия коротких замыканий. Задачи расчета токов короткого замыкания. Допущения при расчете токов короткого замыкания. Составление расчетных схем. Определение сопротивлений элементов схемы замещения. Расчет токов короткого замыкания в именованных единицах.

Начальный период короткого замыкания в сетях, питающихся от мощных энергосистем. Ударный ток короткого замыкания. Определение тока короткого замыкания по расчетным кривым. Определение токов короткого замыкания в сельских сетях напряжением свыше 1 кВ, питаемых от мощных энергосистем. Особенности расчета токов короткого замыкания в сельских сетях напряжением 0,38 кВ.

Назначение релейной защиты и требования, предъявляемые к ней. Классификация и принципы действия реле. Источники питания оперативных цепей. Максимальная токовая защита при постоянном и переменном оперативном токе. Токовая отсечка. Обеспечение селективности при максимальной токовой защите и токовой отсечке. Максимальная токовая направленная защита для линий с двухсторонним питанием. Релейная защита трансформаторов, генераторов малой мощности, электродвигателей. Релейная защита электрических сетей напряжением до 1 кВ.

Трехфазное автоматическое повторное включение линий с односторонним питанием (АПВ). Автоматическое включение резервного питания (АВР). Устройства для определения мест повреждения в электрических сетях.

Автоматическое регулирование напряжения.

Автоматизация режимов работы электростанций. Регулирование возбуждения генераторов. Автоматическая форсировка возбуждения (АФВ), автоматическое гашение поля (АГП), самосинхронизация генераторов.

Подраздел 2.4. Монтаж, эксплуатация и ремонт сельских трансформаторных подстанций, резервных электростанций и линий электропередачи.

Схемы электрических соединений и конструкция подстанций 110-35/10(6) кВ. Конструкции распределительных устройств районных трансформаторных подстанций. Потребительские трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ; схемы соединений, конструкции, типы, применяемая аппаратура. Выбор мощности трансформаторов подстанции. Определение места расположения трансформаторной подстанции.

Типы резервных электростанций, применяемые первичные двигатели. Электрические схемы соединений. Схемы автоматизации электростанций. Обслуживание резервных электростанций. Выбор мощности резервной электростанции.

Монтаж воздушных линий. Прокладка кабелей. Монтаж трансформаторных подстанций 110-35/10 кВ и 10/0,4 кВ.

Основные задачи эксплуатации электрических сетей. Организация эксплуатации и ремонта электрических сетей.

Подраздел 2.5. Основы проектирования развития сельских электрических сетей.

Задачи и методы проектирования энергосистем и электрических сетей.

Технико-экономические показатели и сравнение вариантов развития электрической сети. Определение сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока и экономическим интервалам.

Типовые схемы развития электрической сети. Выбор варианта развития сети с учетом надежности.

Напряжения в материале провода и уравнение провода. Габарит линии, стрела провеса, критическая длина пролета. Критическая температура. Допустимые механические напряжения и расчет по среднегодовым условиям.

4.2. Распределение контактной и самостоятельной работы при подготовке к занятиям по подразделам

4.2.1. Очная форма обучения

Разделы, подразделы дисциплины	Контактная работа			СР
	лекции	ЛЗ	ПЗ	
Раздел 1. Общая характеристика систем электроснабжения.	12		6	40
Подраздел 1.1. Характеристики современных энергосистем.	4			10
Подраздел 1.2 Традиционные и нетрадиционные источники энергии.	2			10
Подраздел 1.3. Качество электроэнергии.	2		2	10
Подраздел 1.4. Характеристики потребителей, электрические нагрузки.	4		4	10
Раздел 2 Устройство, режимы и эксплуатация систем электроснабжения.	26	44	18	55,98
Подраздел 2.1. Устройство сельских электрических сетей.	6	12		12
Подраздел 2.2. Расчеты рабочих режимов распределительных электрических сетей.	6	12	8	11,98
Подраздел 2.3. Анализ аварийных режимов, элементы защиты и автоматизации сельских сетей.	6	10	8	12
Подраздел 2.4. Монтаж, эксплуатация и ремонт сельских трансформаторных подстанций, резервных электростанций и линий электропередачи.	4	10		10
Подраздел 2.5. Основы проектирования развития сельских электрических сетей.	4		2	10
Всего	38	44	24	95,98

4.2.2. Заочная форма обучения

Разделы, подразделы дисциплины	Контактная работа			СР
	лекции	ЛЗ	ПЗ	
Раздел 1. Общая характеристика систем электроснабжения.	2			64
Подраздел 1.1. Характеристики современных энергосистем.	0,5			16
Подраздел 1.2 Традиционные и нетрадиционные источники энергии.	0,5			16
Подраздел 1.3. Качество электроэнергии.	0,5			16
Подраздел 1.4. Характеристики потребителей, электрические нагрузки.	0,5			16
Раздел 2 Устройство, режимы и эксплуатация систем электроснабжения.	6	8	4	86,38
Подраздел 2.1. Устройство сельских электрических сетей.	2	4		18,38
Подраздел 2.2. Расчеты рабочих режимов распределительных электрических сетей.	1	4	4	18
Подраздел 2.3. Анализ аварийных режимов, элементы защиты и автоматизации сельских сетей.	1	2		18
Подраздел 2.4. Монтаж, эксплуатация и ремонт сельских ТП и резервных электростанций.	1	2		16
Подраздел 2.5. Основы проектирования развития сельских электрических сетей.	1			16
Всего	8	12	4	150,38

4.3. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

№ п/п	Тема самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Объём, ч	
			Форма обучения	
			Очная	Заочная
Подраздел 1.1. Характеристики современных энергосистем..				
1.	Вероятностно-статистические методы расчета электрических нагрузок. Методы прогнозирования электропотребления сельскохозяйственного района на перспективу.	1.Буздко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов В.И. Электроснабжение сельского хозяйства; Колос, 2000г. с.3-8. 2.Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008; с.6-38.	6	6
Подраздел 1.2 Традиционные и нетрадиционные источники энергии.				
2.	Тепловая, гидравлическая, атомная, солнечная, ветровая энергетика.	1.Буздко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов В.И. Электроснабжение сельского хозяйства; Колос, 2000г. с.3-8;с.428-441.	8	8
Подраздел 1.3. Качество электроэнергии.				
3.	Требования к показателям качества электроэнергии.	1.Буздко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов В.И. Электроснабжение сельского хозяйства; Колос, 2000г. с.8-20.	6	6

Подраздел 1.4. Характеристики потребителей, электрические нагрузки.				
4.	Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей.	1.Буздко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов В.И. Электроснабжение сельского хозяйства; Колос, 2000г. с.20-48.	8	8
5.	Вероятностно-статистические методы расчета электрических нагрузок. Методы прогнозирования электропотребления сельскохозяйственного района на перспективу.	1.Буздко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов В.И. Электроснабжение сельского хозяйства; Колос, 2000г. с.25-35;с.42-45. 2.Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008; с.160-165.	8	8
Подраздел 2.1. Устройство сельских электрических сетей				
6.	Интенсивность грозовой деятельности. Защита установок от прямых ударов молнии. Защита от перенапряжений.	1.Буздко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов В.И. Электроснабжение сельского хозяйства; Колос, 2000г. с.25-35;с.209-231	8	8
7.	Компенсация реактивной мощности. Виды компенсирующих устройств.	1.Буздко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов В.И. Электроснабжение сельского хозяйства; Колос, 2000г. с.151-156;с.294-297 2.Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008; с.170-179; с.462-467; с.616-622.	8	8
8.	Конструкции и работа элегазовых выключателей.	1.Буздко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов В.И. Электроснабжение сельского хозяйства; Колос, 2000г. с.270-274	8	8
Подраздел 2.2. Расчеты рабочих режимов распределительных электрических сетей.				
9.	Принципы регулирования напряжения в центрах питания и распределительных электрических сетях.	1. Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008; с.441-458.	8	8
Подраздел 2.3. Анализ аварийных режимов, элементы защиты и автоматизации сельских сетей.				
10.	Трехфазное автоматическое повторное включение линий с односторонним питанием. Автоматическое включение резервного питания. Сетевое и местное резервирование.	1.Буздко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов В.И. Электроснабжение сельского хозяйства; Колос, 2000г. с.359-371	8	8
Подраздел 2.4. Монтаж, эксплуатация и ремонт сельских трансформаторных подстанций и резервных электростанций.				
11	Автоматизация резервных электростанций. Обслуживание электростанций.	1.Буздко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов В.И. Электроснабжение сельского хозяйства; Колос, 2000г. с.428-443	6	6
12.	Механические нагрузки на провода и опоры. Механический расчет ВЛ	1.Буздко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов В.И. Электроснабжение сельского хозяйства; Колос, 2000г. с.324-336	6	6

Подраздел 2.5. Основы проектирования развития сельских электрических сетей.				
13.	Принципы оптимизации развития сети на основе многокритериального подхода	1.Буздко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов В.И. Электроснабжение сельского хозяйства; Колос, 2000г. с.457-460.	7,98	7,98
Изучение заочниками тем, которые обучающиеся очно изучают аудиторно			-	54,4
Всего			95,98	150,38

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля

5.1. Этапы формирования компетенций

Подраздел дисциплины	Компетенция	Индикатор достижения компетенции
Подраздел 1.1. Характеристики современных энергосистем.	ПК-2	37
Подраздел 1.2 Традиционные и нетрадиционные источники энергии.	ПК-2	37
Подраздел 1.3. Качество электроэнергии.	ПК-2	39
Подраздел 1.4. Характеристики потребителей, электрические нагрузки.	ПК-2	39
Подраздел 2.1. Устройство сельских электрических сетей.	ПК-2	У3
Подраздел 2.2. Расчеты рабочих режимов распределительных электрических сетей.	ПК-2	39
Подраздел 2.3. Анализ аварийных режимов, элементы защиты и автоматизации сельских сетей.	ПК-2	У3
Подраздел 2.4. Монтаж, эксплуатация и ремонт сельских трансформаторных подстанций и резервных электростанций.	ПК-2	Н3
Подраздел 2.5. Основы проектирования развития сельских электрических сетей.	ПК-2	Н3

5.2. Шкалы и критерии оценивания достижения компетенций

5.2.1. Шкалы оценивания достижения компетенций

Вид оценки	Оценки	
Академическая оценка по 2-х балльной шкале	не зачетно	зачтено

Вид оценки	Оценки			
Академическая оценка по 4-х балльной шкале	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично

5.2.2. Критерии оценивания достижения компетенций**Критерии оценки на зачете**

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Зачтено, высокий	Студент выполнил все задания, предусмотренные рабочей программой, отчитался об их выполнении, демонстрируя отличное знание освоенного материала и умение самостоятельно решать сложные задачи дисциплины
Зачтено, продвинутый	Студент выполнил все задания, предусмотренные рабочей программой, отчитался об их выполнении, демонстрируя хорошее знание освоенного материала и умение самостоятельно решать стандартные задачи дисциплины
Зачтено, пороговый	Студент выполнил все задания, предусмотренные рабочей программой, отчитался об их выполнении, демонстрируя знание основ освоенного материала и умение решать стандартные задачи дисциплины с помощью преподавателя
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент выполнил не все задания, предусмотренные рабочей программой или не отчитался об их выполнении, не подтверждает знание освоенного материала и не умеет решать стандартные задачи дисциплины даже с помощью преподавателя

Критерии оценки на экзамене

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Отлично, высокий	Студент показал полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано ответил на все вопросы экзаменационного билета, а также на дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать сложные задачи дисциплины
Хорошо, продвинутый	Студент твердо знает программный материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать стандартные задачи дисциплины
Удовлетворительно, пороговый	Студент показал знание только основ программного материала, усвоил его поверхностно, но не допускал грубых ошибок или неточностей, требует наводящих вопросов для правильного ответа, не ответил на дополнительные вопросы, способен решать стандартные задачи дисциплины с помощью преподавателя
Неудовлетворительно, компетенция не освоена	Студент не знает основ программного материала, допускает грубые ошибки в ответе, не способен решать стандартные задачи дисциплины даже с помощью преподавателя

Критерии оценки при защите курсового проекта (работы)

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Отлично, высокий	Структура и содержание курсового проекта (работы) полностью соответствуют предъявляемым требованиям, в расчетах отсутствуют логические и алгоритмические ошибки, все выводы и предложения достоверны и аргументированы; студент показал полные и глубокие знания по изученной проблеме, логично и аргументировано ответил на все вопросы, связанные с защитой курсового проекта (работы)
Хорошо, продвинутый	Структура и содержание курсового проекта (работы) в целом соответствуют предъявляемым требованиям, в расчетах отсутствуют логические и алгоритмические ошибки, но отдельные выводы и предложения вызывают сомнение и не до конца аргументированы; студент твердо знает материал по теме исследования, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответах, достаточно полно отвечает на вопросы, связанные с защитой курсового проекта (работы)
Удовлетворительно, пороговый	Структура и содержание курсового проекта (работы) не полностью соответствуют предъявляемым требованиям, в расчетах допущены не грубые логические и алгоритмические ошибки, оказавшие несущественное влияние на результаты расчетов, отдельные выводы и предложения вызывают сомнение и не до конца аргументированы; студент показал знание только основ материала по теме исследования, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок или неточностей
Неудовлетворительно, компетенция не освоена	Структура и содержание курсового проекта (работы) не соответствуют предъявляемым требованиям; в расчетах допущены грубые логические или алгоритмические ошибки, повлиявшие на результаты расчетов и достоверность сделанных выводов и предложений; студент не знает основ материала по теме исследования, допускает при ответе на вопросы грубые ошибки и неточности

Критерии оценки тестов

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Отлично, высокий	Содержание правильных ответов в тесте не менее 90%
Хорошо, продвинутый	Содержание правильных ответов в тесте не менее 75%
Удовлетворительно, пороговый	Содержание правильных ответов в тесте не менее 50%
Неудовлетворительно, компетенция не освоена	Содержание правильных ответов в тесте менее 50%

Критерии оценки устного опроса

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Зачтено, высокий	Студент демонстрирует уверенное знание материала, четко выражает свою точку зрения по рассматриваемому вопросу, приводя соответствующие примеры

Зачтено, продвинутый	Студент демонстрирует уверенное знание материала, но допускает отдельные погрешности в ответе
Зачтено, пороговый	Студент демонстрирует существенные пробелы в знаниях материала, допускает ошибки в ответах
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент демонстрирует незнание материала, допускает грубые ошибки в ответах

Критерии оценки решения задач

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Зачтено, высокий	Студент уверенно знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает ошибок при ее выполнении.
Зачтено, продвинутый	Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает грубых ошибок при ее выполнении.
Зачтено, пороговый	Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, допускает ошибок при ее выполнении, но способен исправить их при помощи преподавателя.
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент не знает методику и алгоритм решения задачи, допускает грубые ошибки при ее выполнении, не способен исправить их при помощи преподавателя.

5.3. Материалы для оценки достижения компетенций

5.3.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации

5.3.1.1. Вопросы к экзамену

№	Содержание	Компетенция	ИДК
1	Развитие электроэнергетики в России и мировой энергетики.	ПК-2	У3
2	Типы электрических станций. Объединение электростанций в энергосистемы.	ПК-2	У3
3	Состояние и перспективы развития нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.	ПК-2	У3
4	Способы получения электрической энергии из иных видов энергии. Динамика развития производства электроэнергии на базе нетрадиционных и возобновляемых источников.	ПК-2	У3
5	Особенности электроснабжения сельского хозяйства, перспективы его развития.	ПК-2	У3
6	Характеристики производственных и коммунально-бытовых потребителей сельского хозяйства.	ПК-2	У3
7	Электрические нагрузки, графики электрических нагрузок. Характеристики графиков нагрузки.	ПК-2	У3
8	Цели и задачи расчета электрических нагрузок. Понятие максимальной расчетной мощности.	ПК-2	У3
9	Суммирование нагрузок. Коэффициент одновременности и коэффициент сезонности.	ПК-2	У3
10	Конструктивное исполнение воздушных и кабельных линий.	ПК-2	37
11	Устройство наружных и внутренних электрических сетей.	ПК-2	37

	Вводы в задания.		
12	Подходы к подстанциям. Пересечение трасс линий с коммуникациями.	ПК-2	37
13	Активные и индуктивные сопротивления проводов и кабелей. Параметры схемы замещения трансформаторов.	ПК-2	39
14	Потери мощности и энергии в линиях и трансформаторах.	ПК-2	39
15	Падение и потеря напряжения в трехфазных линиях переменного тока.	ПК-2	39
16	Коэффициент мощности. Компенсация реактивной мощности	ПК-2	39
17	Выбор сечений проводов по потере напряжения, по минимуму расхода металла.	ПК-2	У3
18	Нагрев проводов и кабелей током нагрузки. Длительно допустимые токи для проводов и кабелей.	ПК-2	Н3
19	Выбор сечений проводов внутренних проводок по нагреву.	ПК-2	Н3
20	Показатели качества электрической энергии и их нормативные значения по ГОСТ.	ПК-2	39
21	Отклонения напряжения и их влияние на работу электроприемников.	ПК-2	39
22	Проверка сетей на кратковременные понижения напряжения при пуске электродвигателя.	ПК-2	37
23	Методы регулирования напряжения в сельских электрических сетях.	ПК-2	37
24	Экономия электроэнергии. Организационные и технические мероприятия.	ПК-2	39
25	Виды, причины и последствия коротких замыканий. Задачи расчета токов короткого замыкания.	ПК-2	У3
26	Составление расчетных схем. Расчет токов короткого замыкания.	ПК-2	У3
27	Начальный период короткого замыкания. Ударный ток короткого замыкания.	ПК-2	У3
28	Определение токов короткого замыкания в сельских сетях напряжением выше 1 кВ.	ПК-2	У3
29	Особенности расчета токов короткого замыкания в сельских сетях напряжением 0,38 кВ.	ПК-2	У3
30	Способы заземления нейтрали. Замыкание на землю в системе с изолированной нейтралью. Компенсация токов замыкания на землю.	ПК-2	У3
31	Классификация и принципы действия реле.	ПК-2	37
32	Максимальная токовая защита при постоянном и переменном оперативном токе. Токовая отсечка.	ПК-2	37
33	Релейная защита трансформаторов.	ПК-2	37
34	Релейная защита электрических сетей напряжением до 1 кВ.	ПК-2	37
35	Трехфазное автоматическое повторное включение линий с односторонним питанием (АПВ).	ПК-2	37
36	Автоматическое включение резервного питания (АВР).	ПК-2	37
37	Автоматизация электростанций. Регулирование возбуждения генераторов.	ПК-2	У3
38	Схемы электрических соединений и конструкции подстанций 110-35/10 кВ.	ПК-2	37

39	Потребительские трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ: схемы соединений, конструкции, типы, применяемая аппаратура.	ПК-2	37
40	Типы резервных электростанций. Электрические схемы соединений.	ПК-2	УЗ
41	Монтаж воздушных линий. Прокладка кабелей.	ПК-2	37
42	Монтаж трансформаторных подстанций.	ПК-2	37
43	Организация эксплуатации и ремонта электрических сетей.	ПК-2	37
44	Задачи, стадии и методы проектирования электрических сетей.	ПК-2	НЗ
45	Технико-экономические показатели систем электроснабжения.	ПК-2	НЗ
46	Выбор сечений проводов и кабелей по экономической плотности тока и экономическим интервалам	ПК-2	НЗ
47	Выбор номинального напряжения электропередач.	ПК-2	НЗ
48	Конфигурации электрических сетей и схемы присоединения подстанций к сети.	ПК-2	НЗ
49	Надежность электроснабжения. Ущерб от недоотпуска электроэнергии.	ПК-2	НЗ
50	Механические нагрузки на провода и тросы ВЛ.	ПК-2	37
51	Основы расчета ВЛ на механическую прочность.	ПК-2	37

5.3.1.2. Задачи к экзамену

№	Содержание	Компетенция	ИДК
1	Заданы: суточный график нагрузки линии электропередачи; параметры линии. Определить: потери электроэнергии в линии за сутки.	ПК-2	УЗ
2	Заданы: паспортные характеристики силового трансформатора. Определить: параметры схемы замещения трансформатора, приведенные к высокому и низкому напряжению, потери активной мощности при заданном коэффициенте загрузки.	ПК-2	37
3	Заданы: суточный график нагрузки трансформатора; его паспортные данные. Определить: потери электроэнергии в трансформаторе за сутки.	ПК-2	УЗ
4	Заданы: параметры двухцепной ВЛ; нагрузка цепей. Определить: потери мощности в линии при параллельной и раздельной работе цепей; годовые потери электроэнергии в линии при заданном времени потерь.	ПК-2	39
5	Заданы: параметры силовых трансформаторов двухтрансформаторной подстанции; нагрузка трансформаторов. Определить: потери мощности в трансформаторах при их параллельной и раздельной работе; годовые потери электроэнергии при заданном времени потерь.	ПК-2	39
6	Заданы: параметры силового трансформатора; потери активной мощности в текущем режиме. Определить: параметры нагрузки трансформатора.	ПК-2	39
7	Заданы: параметры блока сети трансформатор-линия; нагрузка, отпускаемая потребителям.	ПК-2	39

	Определить: мощность, поступающую в сеть.		
8	Заданы: суточный график нагрузки линии электропередачи; параметры линии; напряжение в начале ВЛ. Определить: напряжение в конце линии на каждой ступени графика нагрузки.	ПК-2	39
9	Заданы: суточный график нагрузки трансформатора; параметры трансформатора; напряжение на высокой стороне. Определить: напряжение на низкой стороне трансформатора на каждой ступени графика нагрузки.	ПК-2	39
10	Заданы: параметры двухцепной ВЛ; нагрузка цепей; напряжение на шинах питания. Определить: напряжение на шинах нагрузки при параллельной и раздельной работе цепей.	ПК-2	39
11	Заданы: параметры силовых трансформаторов двухтрансформаторной подстанции; нагрузка трансформаторов; напряжение на высокой стороне. Определить: напряжение на шинах НН трансформаторов при их параллельной и раздельной работе.	ПК-2	39
12	Заданы: параметры силового трансформатора с регулятором напряжения ПБВ; напряжение на высокой стороне и нагрузка трансформатора. Определить: напряжение на низкой стороне при всех положениях регулятора ПБВ.	ПК-2	316
13	Заданы: параметры распределительной сети магистрального типа; нагрузка потребителей; напряжение головного участка. Определить: напряжение на вводах потребителей.	ПК-2	39
14	Заданы: параметры двухцепной ВЛ; нагрузка ВЛ при параллельной работе цепей. Определить: вектор падения напряжения в линии; фазовый сдвиг между векторами напряжений в начале и в конце ВЛ.	ПК-2	39
15	Заданы: параметры ВЛ 0,38 кВ и потребителя; напряжение на шинах ТП; нагрузка в часы максимума и минимума суточного графика нагрузки. Определить: напряжение на вводах электроприемников в дневные и ночные часы.	ПК-2	39
16	Заданы: параметры трансформатора, ВЛ 0,38 кВ и потребителя; напряжение на шинах ВН ТП; нагрузка ВЛ и трансформатора. Определить: оптимальное положение переключателя ПБВ трансформатора, при котором напряжение потребителя находится в заданном диапазоне.	ПК-2	39
17	Заданы: параметры участков сети, питающейся от системы бесконечной мощности. Определить: ток 3-х фазного короткого замыкания в указанных точках сети.	ПК-2	У3
18	Заданы: параметры участков сети, ток 3-х фазного короткого замыкания на шинах питающей системы. Определить: ток 3-х фазного короткого замыкания в указанных точках сети.	ПК-2	У3

5.3.1.3. Вопросы к зачету с оценкой

«Не предусмотрено».

5.3.1.4. Вопросы к зачету

№	Содержание	Компетенция	ИДК
1	Развитие электроэнергетики в России и мировой энергетике.	ПК-2	У3
2	Типы электрических станций. Объединение электростанций в энергосистемы.	ПК-2	У3
3	Состояние и перспективы развития нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.	ПК-2	У3
4	Способы получения электрической энергии из иных видов энергии. Динамика развития производства электроэнергии на базе нетрадиционных и возобновляемых источников.	ПК-2	У3
5	Особенности электроснабжения сельского хозяйства, перспективы его развития.	ПК-2	У3
6	Характеристики производственных и коммунально-бытовых потребителей сельского хозяйства.	ПК-2	У3
7	Электрические нагрузки, графики электрических нагрузок. Характеристики графиков нагрузки.	ПК-2	У3
8	Цели и задачи расчета электрических нагрузок. Понятие максимальной расчетной мощности.	ПК-2	У3
9	Суммирование нагрузок. Коэффициент одновременности и коэффициент сезонности.	ПК-2	У3
10	Показатели качества электрической энергии и их нормативные значения по ГОСТ.	ПК-2	39
11	Отклонения напряжения и их влияние на работу электроприёмников.	ПК-2	39

5.3.1.5. Перечень тем курсовых проектов (работ)

№ п/п	Тема курсового проектирования, курсовой работы
1.	Электроснабжение сельскохозяйственного населенного пункта
2.	Электроснабжение сельскохозяйственного предприятия
3.	Электроснабжение группы сельскохозяйственных коммунально-бытовых потребителей
4.	Проектирование сельской потребительской электрической подстанции
5.	Проектирование и расчет распределительной электрической сети 10 кВ.
6.	Разработка системы регулирования напряжения сельской трансформаторной подстанции

5.3.1.6. Вопросы к защите курсового проекта (работы)

№	Содержание	Компетенция	ИДК
1	Какие элементы входят в систему передачи и распределения электроэнергии?	ПК-2	У3
2	Что такое подстанция? Какова роль трансформаторов в системе передачи и распределения электроэнергии?	ПК-2	У3
3	В чем состоят особенности систем электроснабжения сельского хозяйства?	ПК-2	У3


4	Какие системы напряжений применяются для питающих и распределительных электрических сетей?	ПК-2	НЗ
5	Что понимается под электроприемником и потребителем электроэнергии?	ПК-2	УЗ
6	Назовите основные группы потребителей электроэнергии в сельском хозяйстве и их электроприемники.	ПК-2	УЗ
7	Что понимается под электрической нагрузкой?	ПК-2	УЗ
8	В чем причины изменения электрической нагрузки?	ПК-2	УЗ
9	Как определить расход энергии по графику нагрузки?	ПК-2	УЗ
10	Что такое пиковая нагрузка?	ПК-2	УЗ
11	Почему расчетный интервал осреднения максимальной нагрузки принимается 30 минут?	ПК-2	УЗ
12	Как определить расчетный максимум активной и реактивной нагрузки группы потребителей по вероятностным характеристикам?	ПК-2	УЗ
13	Как определить расчетную полную мощность и ток?	ПК-2	УЗ
14	Что такое коэффициент одновременности максимумов нагрузок? Почему он меньше единицы?	ПК-2	УЗ
15	В каких случаях при суммировании нагрузок следует использовать метод коэффициента одновременности, а в каких – метод добавок мощности?	ПК-2	УЗ
16	Как учитывается реактивная составляющая производственных, бытовых и смешанных нагрузок?	ПК-2	УЗ
17	Что такое коэффициент мощности и коэффициент реактивной мощности?	ПК-2	УЗ
18	Как рассчитать нагрузки наружного освещения?	ПК-2	УЗ
19	Какие требования предъявляются к проводам ВЛ?	ПК-2	37
20	Что делают для повышения механической прочности алюминиевых проводов?	ПК-2	37
21	В чем преимущества самонесущих изолированных проводов, применяемых для ВЛ 0,4-10 кВ?	ПК-2	37
22	Что такое линейная арматура? Назовите ее элементы.	ПК-2	37
23	В чем преимущества и недостатки кабельных линий электропередачи?	ПК-2	37
24	Что такое однолинейная схема замещения трехфазной линии?	ПК-2	39
25	Какова физическая сущность активного сопротивления линии?	ПК-2	39
26	Каков физический смысл индуктивного сопротивления воздушных и кабельных линий?	ПК-2	39
27	Как определяются погонные активное и индуктивное сопротивления ВЛ?	ПК-2	39
28	Чем обусловлена емкостная проводимость ЛЭП?	ПК-2	39
29	Как отличаются погонные параметры воздушных и кабельных линий одного напряжения и сечения фаз?	ПК-2	39
30	Что относится к паспортным данным двухобмоточных трансформаторов?	ПК-2	37
31	Чем обусловлены потери активной мощности в линиях?	ПК-2	39
32	Как учитывается нагрузка при расчете потерь мощности?	ПК-2	39
33	Как определяются потери энергии за период времени?	ПК-2	УЗ




34	Поясните характеристики графика нагрузки: среднеквадратичная мощность; коэффициент формы; время потерь.	ПК-2	У3
35	Что такое постоянные и переменные потери в трансформаторе?	ПК-2	У3
36	Назовите технические и организационные мероприятия по экономии электроэнергии.	ПК-2	У3
37	Как определить напряжение на низкой стороне трансформатора?	ПК-2	У3
38	Что такое номинальный коэффициент трансформации?	ПК-2	У3
39	Что обозначает аббревиатура РПН и ПБВ?	ПК-2	У3
40	Как можно изменить коэффициент трансформации силового трансформатора?	ПК-2	37
41	Что такое встречное регулирование напряжения?	ПК-2	37
42	Как определяется надбавка напряжения, создаваемая трансформатором?	ПК-2	37
43	В чем состоит баланс напряжений в распределительной сети?	ПК-2	37
44	Какие известны показатели качества электроэнергии?	ПК-2	39
45	Какими показателями оценивается качество напряжения?	ПК-2	39
46	Что понимают под отклонением напряжения и каковы причины его появления?	ПК-2	39
47	Как влияет отклонение напряжения на работу электроприемников?	ПК-2	39
48	Что понимают под колебанием напряжения, и каковы причины его появления?	ПК-2	39
49	Что понимают под провалом напряжения?	ПК-2	39
50	Какие параметры при расчете режима электропередачи считаются заданными?	ПК-2	39
51	Из каких этапов состоит расчет режима?	ПК-2	39
52	В чем суть пошагового расчета с последовательным приближением?	ПК-2	39
53	Как определить допустимую потерю напряжения в сети 0,38 кВ?	ПК-2	39
54	Для чего необходимо проводить расчет для максимальных и минимальных нагрузок?	ПК-2	39
55	Что такое момент активной и реактивной нагрузки?	ПК-2	39
56	Как выбирается сечение проводов сельских ВЛ по потере напряжения?	ПК-2	У3
57	Назовите виды коротких замыканий. Какова их доля в общем количестве аварийных отключений?	ПК-2	У3
58	Каковы причины и последствия коротких замыканий?	ПК-2	У3
59	Что такое однофазное замыкание на землю? Является ли оно коротким?	ПК-2	У3
60	Какова длительность протекания токов КЗ при аварии?	ПК-2	У3
61	Что такое ударный ток?	ПК-2	У3
62	Что является критерием термической стойкости проводников?	ПК-2	У3
63	Что такое интеграл Джоуля?	ПК-2	У3
64	Что такое термически эквивалентный ток КЗ?	ПК-2	У3
65	Как определяется температура нагрева проводников при КЗ?	ПК-2	У3


66	Как определить величину и направление силы, действующей между проводниками с током?	ПК-2	У3
67	Каково назначение релейной защиты и автоматики в системах электроснабжения?	ПК-2	У3
68	Назовите основные требования к устройствам релейной защиты?	ПК-2	У3
69	Поясните принципы действия максимальной токовой защиты и токовой отсечки?	ПК-2	У3
70	Какие типы защит используют для силовых трансформаторов?	ПК-2	У3
71	Что такое продольная дифференциальная защита?	ПК-2	У3
72	Какие устройства защиты применяют в сетях напряжения 0,38 кВ?	ПК-2	У3
73	Какие требования предъявляются к чувствительности защитных аппаратов?	ПК-2	У3
74	Назовите виды устройств автоматики, применяемых в системах электроснабжения?	ПК-2	У3
75	Почему отключенный поврежденный участок сети можно часто повторно включать под напряжение?	ПК-2	У3
79	Назовите основные стадии проектирования развития электрических сетей.	ПК-2	НЗ




5.3.2. Оценочные материалы текущего контроля

5.3.2.1. Вопросы тестов


№	Содержание	Компетенция	ИД К
1	Средняя мощность графика нагрузки равна:  а) 1,5 кВт; б) 2 кВт; в) 2,5 кВт; г) 3 кВт.	ПК-2	У3
2	Годовое число часов использования максимума нагрузки для сельских электрических сетей составляет: а) 1000 – 3000 час/год; б) 3000 – 5000 час/год; в) 5000 – 7000 час/год; г) свыше 7000 час/год;	ПК-2	У3
3	Номинальное напряжение сельских распределительных электрических сетей: а) 3 кВ б) 10 кВ в) 15 кВ г) 35 кВ	ПК-2	37
4	По показаниям счетчика на вводе в жилой дом месячное потребление энергии составило 250 кВт×ч. Средняя мощность при этом: а) 830 Вт; б) 250 Вт; в) 1040 Вт; г) 350 Вт.	ПК-2	У3
5	При питании какого типа нагрузки cosφ в сети будет наименьшим: а) электроосвещение; б) электронагрев; в) электродвигатели; г)	ПК-2	У3




	смешанная.		
6	По графику нагрузки суточное потребление электроэнергии составляет:  а) 300 кВт×ч; б) 480 кВт×ч; в) 240 кВт×ч; г) 360 кВт×ч	ПК-2	УЗ
7	Нагрузка потребителей какой группы носит в большей степени сезонный характер: а) животноводство; б) растениеводство; в) коммунально-бытовые потребители; г) жилые дома.	ПК-2	УЗ
8	Какие опоры ВЛ в нормальном режиме работы испытывают минимальные горизонтальные механические нагрузки: а) анкерные; б) промежуточные; в) концевые; г) угловые.	ПК-2	37
9	Для проводников ВЛ сельского типа используют материал: а) медь; б) алюминий; в) сталь; г) никель.	ПК-2	37
10	Размер X для воздушной линии называется:  а) стрела провеса; б) габарит линии; в) пролет линии; г) анкерный пролет.	ПК-2	37
11	Один из наружных слоев кабеля 10(6) кВ из витков стальной ленты называют: а) защита; б) изоляция; в) оболочка; г) броня.	ПК-2	37
12	Величина сечения проводов электропередачи в большей степени влияет на: а) активное сопротивление; б) индуктивное сопротивление; в) емкостную проводимость; г) зарядную мощность.	ПК-2	37
13	График зависимости потерь активной мощности в трансформаторе от передаваемой полной мощности имеет вид:  а) б) в) г)	ПК-2	39
14	Расшифруйте аббревиатуру РПН для силового трансформатора: а) работа под напряжением; б) регулирование под нагрузкой; в) режим полной нагрузки; г) ремонт произвести невозможно.	ПК-2	37
15	В соответствии с ГОСТ допустимое отклонение напряжения у потребителей составляет:	ПК-2	39

	а) $\pm 2\%$; б) $\pm 10\%$; в) $\pm 5\%$; г) $\pm 20\%$.		
16	В соответствии с ГОСТ нормально допустимое отклонение напряжения у потребителей составляет: а) $\pm 2\%$; б) $\pm 10\%$; в) $\pm 5\%$; г) $\pm 20\%$.	ПК-2	39
17	Какая величина не является показателем качества электроэнергии: а) отклонение частоты; б) несинусоидальность формы кривой напряжения; в) коэффициент мощности; г) несимметрия 3-х фазной системы напряжения.	ПК-2	39
18	Какие устройства не используют для компенсации реактивной мощности: а) батареи конденсаторов; б) разрядники; в) реакторы; г) синхронные компенсаторы	ПК-2	37
19	Что не является следствием компенсации реактивной мощности: а) снижение активных потерь; б) повышение $\cos\varphi$; в) снижение отклонения напряжения; г) снижение потребления активной мощности.	ПК-2	37
20	Какой аппарат не защищает сеть от перегрузок: а) автомат с тепловым расцепителем; б) автомат с электромагнитным расцепителем; в) предохранитель; г) автомат с комбинированным расцепителем.	ПК-2	У3
21	На ВЛ–0,4 кВ используются изоляторы: а) опорно-стержневые; б) подвесные тарельчатые; в) штыревые; г) проходные.	ПК-2	37
22	На ВЛ–35; 110; 220 кВ используются изоляторы: а) опорно-стержневые; б) подвесные тарельчатые; в) штыревые; г) проходные.	ПК-2	37
23	Для ввода в здания и сооружения используются изоляторы: а) опорно-стержневые; б) подвесные тарельчатые; в) штыревые; г) проходные.	ПК-2	37
24	Для отключения токов нагрузки используют: а) отделитель; б) разъединитель; в) выключатель; г) короткозамыкатель.	ПК-2	У3
25	Для отключения токов к.з. используют: а) отделитель; б) разъединитель; в) выключатель; г) короткозамыкатель.	ПК-2	У3
26	Для включения и отключения цепи без тока, а также для создания видимого разрыва используют: а) отделитель; б) разъединитель; в) выключатель; г) короткозамыкатель.	ПК-2	У3
27	От наведенных перенапряжений воздушные линии защищают: а) выключатели; б) разрядники; в) трансформаторы тока; г) разъединители.	ПК-2	37
28	От наведенных перенапряжений оборудование подстанций защищают: а) выключатели; б) короткозамыкатели; в) разрядники; г) разъединители	ПК-2	37
29	Укажите условное обозначение отделителя на схемах: 	ПК-2	Н3
30	Укажите условное обозначение короткозамыкателя на схемах:	ПК-2	Н3

	    а) б) в) г)		
31	Для защиты отходящих линий 0,4 кВ на КТП при перегрузках и межфазных к.з. применяют: а) трубчатый разрядник; б) автоматический воздушный выключатель; в) вентильный разрядник; г) трансформатор тока.	ПК-2	У3
32	Для отключения цепи в безтоковую паузу применяют: а) предохранитель; б) короткозамыкатель; в) отделитель; г) выключатель;	ПК-2	У3
33	Для ограничения токов короткого замыкания используют: а) реакторы; б) короткозамыкатели; в) отделители; г) выключатели.	ПК-2	У3
34	Для понижения высокого напряжения до значений, удобных для измерительных приборов и реле, используют: а) регулятор под нагрузкой (РПН); б) трансформатор тока; в) трансформатор напряжения; г) переключатель без возбуждения (ПБВ).	ПК-2	37
35	Для уменьшения первичного тока до значений, удобных для измерительных приборов и реле, используют: а) регулятор под нагрузкой (РПН); б) трансформатор тока; в) трансформатор напряжения; г) переключатель без возбуждения (ПБВ).	ПК-2	37
36	Можно использовать для отключения рабочих токов, но не токов КЗ: а) отделитель; б) разъединитель; в) выключатель нагрузки; г) короткозамыкатель.	ПК-2	37
37	Укажите номинальное значение тока вторичной обмотки трансформатора тока: а) 2 А; б) 5 А; в) 10 А; г) 20 А	ПК-2	37
38	Укажите номинальное значение напряжения вторичной обмотки трансформатора напряжения: а) 220 В; б) 100 В; в) 24 В; г) 12 В.	ПК-2	37
39	Для измерения силы тока в электрической цепи используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.	ПК-2	37
40	Для измерения напряжения в электрической сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.	ПК-2	37
41	Для измерения мощности в электрической сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.	ПК-2	37
42	Для измерения сопротивления цепи используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.	ПК-2	37
43	Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.	ПК-2	37
44	43. Выберите устройство, которое служит для преобразования электрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.	ПК-2	У3
45	Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую: а) электродвигатель; б) турбина; в) трансформатор; г) генератор.	ПК-2	У3
46	Выберете устройство, которое служит для преобразования электроэнергии одного напряжения в электроэнергию другого напряжения: а) электродвигатель; б) трансформатор; в) катушка индуктивности; г) генератор.	ПК-2	У3

47	Наибольшая часть электроэнергии в России вырабатывается на электростанциях: а) тепловых; б) атомных; в) гидравлических; г) ветровых.	ПК-2	УЗ
48	Если W_1 – число витков первичной обмотки, а W_2 – число витков вторичной обмотки, то трансформатор является понижающим, когда: а) $W_1 > W_2$; б) $W_1 < W_2$; в) $W_1 + W_2 = 0$; г) $W_1 = W_2$.	ПК-2	37
49	Если W_1 – число витков первичной обмотки, а W_2 – число витков вторичной обмотки, то трансформатор является повышающим, когда: а) $W_1 > W_2$; б) $W_1 < W_2$; в) $W_1 + W_2 = 0$; г) $W_1 = W_2$.	ПК-2	37
50	На каком законе основан принцип действия трансформатора: а) закон Ома; б) закон Джоуля-Ленца; в) закон электромагнитной индукции; г) закон Кулона.	ПК-2	37
51	Магнитопровод трансформатора изготавливается из: а) алюминия; б) электротехнической стали; в) меди; г) чугуна.	ПК-2	37
52	Какие потери мощности в силовом трансформаторе зависят от его нагрузки: а) потери в сердечнике; б) потери в обмотках; в) оба вида зависят; г) оба вида не зависят.	ПК-2	37
53	Какие потери мощности в силовом трансформаторе не зависят от его нагрузки: а) потери в сердечнике; б) потери в обмотках; в) оба вида зависят; г) оба вида не зависят.	ПК-2	37
54	Укажите величину, которая определяет индуктивное сопротивление трансформатора: а) ток холостого хода; б) потери холостого хода; в) напряжение короткого замыкания; г) потери короткого замыкания.	ПК-2	37
55	Укажите величину, которая определяет активное сопротивление трансформатора: а) ток холостого хода; б) потери холостого хода; в) напряжение короткого замыкания; г) потери короткого замыкания.	ПК-2	37
56	Укажите величину, которая определяет индуктивную проводимость трансформатора: а) ток холостого хода; б) потери холостого хода; в) напряжение короткого замыкания; г) потери короткого замыкания.	ПК-2	37
57	Способ соединения обмоток трехфазного трансформатора и фазовый сдвиг между векторами высокого и низкого напряжений влияет на: а) группу соединения обмоток трансформатора; б) потери в трансформаторе; в) магнитный поток в сердечнике; г) способ регулирования напряжения.	ПК-2	37
58	Изменение коэффициента трансформации регулируемого трансформатора осуществляется: а) изменением числа витков обмотки высокого напряжения; б) изменением числа витков обмотки низкого напряжения; в) изменением намагниченности сердечника; г) изменением способа соединения обмоток.	ПК-2	37
59	Автотрансформатор отличается от трансформатора тем, что: а) регулирование трансформатора осуществляется автоматически; б) отличается способ соединения обмоток; в) имеет меньшие потери мощности;	ПК-2	37

	г) имеется электрическая связь между обмотками.		
60	Укажите правильное значение потерь мощности в двухобмоточном трансформаторе 10/0,4 кВ; $S_n=160$ кВА; $\Delta P_x=0,31$ кВт; $\Delta P_k=2,27$ кВт при его работе с коэффициентом загрузки $k_3=0,7$: а) 1,43 кВт; б) 2,58 кВт; в) 2,42 кВт; г) 1,9 кВт.	ПК-2	37
61	Какая категория надежности электроснабжения электроприёмников соответствует наиболее жестким нормативным требованиям? 1) первая категория; 2) вторая категория; 3) третья категория; 4) особая категория.	ПК-2	37
62	Лучшие показатели надежности будет иметь схема 1) при параллельном соединении элементов с двукратным резервированием; 2) при последовательном соединении элементов; 3) при параллельном соединении элементов с многократным резервированием; 4) при смешанном соединении элементов.	ПК-2	37
63	Электрические сети напряжением 110-220-330-500-750 кВ, предназначенные для связи электростанций с крупными базовыми узлами, называют 1) системообразующие; 2) питающие; 3) распределительные; 4) разветвленные.	ПК-2	НЗ
64	Электрические сети напряжением 6-10-35 кВ, предназначенные для связи центров питания с потребительскими подстанциями систем электроснабжения, называют 1) системообразующие; 2) питающие; 3) распределительные; 4) разветвленные.	ПК-2	НЗ
65	Основным напряжением распределительных сетей сельских районов является 1) 0,38 кВ; 2) 6 кВ; 3) 10 кВ; 4) 35 кВ.	ПК-2	НЗ
66	Основным напряжением распределительных сетей промышленных предприятий и городских районов является 1) 0,38 кВ; 2) 6 кВ; 3) 10 кВ; 4) 35 кВ.	ПК-2	НЗ
67	Укажите, какая подстанция узловая.  1) 2) 3) 4)	ПК-2	УЗ
68	Укажите, какая подстанция ответвительная.	ПК-2	УЗ

	 1) 2) 3) 4)		
69	Укажите, какая подстанция проходная.  1) 2) 3) 4)	ПК-2	УЗ
70	Укажите, какая подстанция тупиковая.  1) 2) 3) 4)	ПК-2	УЗ
71	Основными факторами, определяющими выбор номинального напряжения электропередачи, являются передаваемая мощность и 1) сложившаяся система номинальных напряжений; 2) число цепей; 3) длина электропередачи; 4) географический район.	ПК-2	УЗ
72	Экономическая плотность тока соответствует минимуму: 1) капитальных затрат; 2) приведенных затрат; 3) издержек эксплуатации; 4) потерь энергии.	ПК-2	УЗ
73	Основными критериями выбора сечений проводов ВЛ 35 кВ и выше является: 1) допустимая потеря напряжения; 2) механическая прочность; 3) расчетный ток КЗ; 4) экономическая плотность тока.	ПК-2	УЗ
74	Основным критерием выбора сечений проводов сельских распределительных сетей 0,38-10 кВ является: 1) допустимая потеря напряжения; 2) механическая прочность; 3) условия нагревания проводников; 4) экономическая плотность тока.	ПК-2	УЗ
75	Для электропроводок зданий и сооружений, проложенных скрыто в трубах, лотках, кабельных каналах основным критерием выбора сечения проводов является: 1) условия нагревания проводников; 2) механическая прочность; 3) условия нагревания проводников; 4) термическая стойкость к токам КЗ.	ПК-2	УЗ
76	Для воздушных линий 110 кВ и выше дополнительным техническим ограничением может служить: 1) условия нагревания проводников; 2) механическая прочность;	ПК-2	НЗ

	3) коронирование проводов ВЛ; 4) термическая стойкость к токам КЗ.		
77	Что не является следствием компенсации реактивной мощности в сети? 1) снижение потерь активной мощности; 2) снижение потерь напряжения; 3) снижение потока реактивной мощности в сети; 4) снижение потребления активной мощности.	ПК-2	39
78	Наибольшее количество электроэнергии в РФ вырабатывается на станциях: 1) атомных; 2) тепловых; 3) гидравлических; 4) ветровых.	ПК-2	У3
79	Для нагрузочных узлов электрической сети заданными режимными параметрами являются: 1) мощности нагрузки; 2) напряжение; 3) сопротивления нагрузки; 4) проводимости нагрузки.	ПК-2	39
80	Для генераторного узла сети, принятого балансирующим, заданными режимными параметрами являются: 1) мощности генератора; 2) напряжение; 3) сопротивления генератора; 4) проводимости генератора.	ПК-2	39
81	Для линий и трансформаторных ветвей сети заданными параметрами являются: 1) потоки мощности; 2) напряжения начального и конечного узлов; 3) сопротивления ветви и проводимости начального и конечного узлов; 4) составляющие тока ветви.	ПК-2	39
82	С изменением напряжения в центре питания потери мощности в линии электропередачи: 1. увеличиваются с увеличением напряжения 2. уменьшаются с увеличением напряжения 3. уменьшаются с уменьшением напряжения 4. увеличиваются с уменьшением напряжения 5. не изменяются	ПК-2	37
83	Полная мощность, передаваемая по линии 0,38 кВ $S=40$ кВА. Ток линии составит ... А:	ПК-2	37
84	Для трансформатора 35/10 кВ; $S_n=2500$ кВА; $\Delta P_x=4,5$ кВт; $\Delta P_k=25$ кВт. При каком коэффициенте загрузки k_3 потери активной мощности составляют $\Delta P = 20,5$ кВт?	ПК-2	37
85	Ток в первичной обмотке трансформатора 10/0,4 кВ $S_n = 100$ кВА составляет 4,33 А. Коэффициент загрузки трансформатора равен:...	ПК-2	37
86	По линии 10 кВ передается нагрузка $P = 300$ кВт; $\cos\varphi = 0,85$. Переданная реактивная мощность Q составит ... кВАр:	ПК-2	37

5.3.2.2. Вопросы для устного опроса

№	Содержание	Компетенция	ИДК
1	Какие элементы входят в систему передачи и распределения электроэнергии?	ПК-2	УЗ
2	Чем отличаются понятия «энергетическая система», «электроэнергетическая система» и «электрическая сеть»?	ПК-2	УЗ
3	Что такое подстанция? Какова роль трансформаторов в системе передачи и распределения электроэнергии?	ПК-2	УЗ
4	Какие типы электростанций Вы знаете?	ПК-2	УЗ
5	Каков баланс выработки электроэнергии на разных типах электростанций в РФ?	ПК-2	УЗ
6	В чем состоят особенности систем электроснабжения сельского хозяйства?	ПК-2	УЗ
7	Какие системы напряжений применяются для питающих и распределительных электрических сетей?	ПК-2	НЗ
8	Что понимается под электроприемником и потребителем электроэнергии?	ПК-2	УЗ
9	Назовите основные группы потребителей электроэнергии в сельском хозяйстве и их электроприемники.	ПК-2	УЗ
10	Что понимается под электрической нагрузкой?	ПК-2	УЗ
11	В чем причины изменения электрической нагрузки?	ПК-2	УЗ
12	Что такое график нагрузки, какие виды графиков Вы знаете?	ПК-2	УЗ
13	Что такое график нагрузки по продолжительности?	ПК-2	УЗ
14	Как определить среднюю, среднеквадратичную мощность графика, коэффициент формы, время использования максимума нагрузки?	ПК-2	УЗ
15	Как определить расход энергии по графику нагрузки?	ПК-2	УЗ
16	Для чего определяют характеристики графиков нагрузки?	ПК-2	УЗ
17	Что такое пиковая нагрузка?	ПК-2	УЗ
18	Почему расчетный интервал осреднения максимальной нагрузки принимается 30 минут?	ПК-2	УЗ
19	Что такое математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение расчетной максимальной нагрузки?	ПК-2	УЗ
20	Почему коэффициент надежности при определении расчетного максимума принимается $\beta = 2$?	ПК-2	УЗ
21	Как определить расчетный максимум активной и реактивной нагрузки группы потребителей по вероятностным характеристикам?	ПК-2	УЗ
22	Как определить расчетную полную мощность и ток?	ПК-2	УЗ
23	Что такое коэффициент одновременности максимумов нагрузок? Почему он меньше единицы?	ПК-2	УЗ
24	В каких случаях при суммировании нагрузок следует использовать метод коэффициента одновременности, а в каких – метод добавок мощности?	ПК-2	УЗ
25	Как учитывается реактивная составляющая производственных, бытовых и смешанных нагрузок?	ПК-2	УЗ
26	Что такое коэффициент мощности и коэффициент реактивной мощности?	ПК-2	УЗ
27	Как рассчитать нагрузки наружного освещения?	ПК-2	УЗ

28	Назовите сезонные потребители электроэнергии в сельском хозяйстве. Что такое коэффициент сезонности?	ПК-2	У3
29	Назовите основные конструктивные параметры пролета ВЛ.	ПК-2	37
30	Что такое габарит линии и стрела провеса?	ПК-2	37
31	Назовите наименьшие допустимые габаритные размеры для линий разных классов напряжения.	ПК-2	37
32	Как различаются опоры ВЛ по функциональному назначению?	ПК-2	37
33	Какие нагрузки несут промежуточные и анкерные опоры?	ПК-2	37
34	В чем преимущества и недостатки опор, выполняемых из различных материалов?	ПК-2	37
35	Какие требования предъявляются к проводам ВЛ?	ПК-2	37
36	Что делают для повышения механической прочности алюминиевых проводов?	ПК-2	37
37	В чем преимущества самонесущих изолированных проводов, применяемых для ВЛ 0,4-10 кВ?	ПК-2	37
38	Для чего нужны стальные тросы?	ПК-2	37
39	Какие типы изоляторов применяют для ВЛ?	ПК-2	37
40	Что такое линейная арматура? Назовите ее элементы.	ПК-2	37
41	В чем преимущества и недостатки кабельных линий электропередачи?	ПК-2	37
42	Поясните устройство кабелей 0,38 и 6-10 кВ.	ПК-2	37
43	Что такое маслонаполненные и газонаполненные кабели?	ПК-2	37
44	Каково назначение брони и оболочки кабеля?	ПК-2	37
45	Поясните конструктивное исполнение токопроводов и внутренних проводов.	ПК-2	37
46	Как устраивают вводы в здания?	ПК-2	37
47	Что такое однолинейная схема замещения трехфазной линии?	ПК-2	39
48	Какова физическая сущность активного сопротивления линии?	ПК-2	39
49	Как следует учитывать температуру провода?	ПК-2	39
50	Каков физический смысл индуктивного сопротивления воздушных и кабельных линий?	ПК-2	39
51	Как определяются погонные активное и индуктивное сопротивления ВЛ?	ПК-2	39
52	Чем обусловлена емкостная проводимость ЛЭП?	ПК-2	39
53	Как отличаются погонные параметры воздушных и кабельных линий одного напряжения и сечения фаз?	ПК-2	39
54	Что относится к паспортным данным двухобмоточных трансформаторов?	ПК-2	37
55	В чем состоит опыт холостого хода и короткого замыкания трансформаторов?	ПК-2	37
56	Как определить параметры схемы замещения трансформатора?	ПК-2	37
57	Чем обусловлены потери активной мощности в линиях?	ПК-2	39
58	Как учитывается нагрузка при расчете потерь мощности?	ПК-2	39
59	Как определяются потери энергии за период времени?	ПК-2	У3
60	Поясните характеристики графика нагрузки: среднеквадратичная мощность; коэффициент формы; время потерь.	ПК-2	У3

61	Что такое постоянные и переменные потери в трансформаторе?	ПК-2	У3
62	Назовите технические и организационные мероприятия по экономии электроэнергии.	ПК-2	У3
63	Что такое потеря и падение напряжения?	ПК-2	39
64	Как определяются продольная и поперечная составляющие падения напряжения?	ПК-2	39
65	Как связаны по модулю и по фазе напряжения в начале и в конце электропередачи?	ПК-2	39
66	В каких случаях можно не учитывать поперечную составляющую?	ПК-2	39
67	Как определить напряжение на низкой стороне трансформатора?	ПК-2	39
68	Что такое номинальный коэффициент трансформации?	ПК-2	39
69	Как влияет на фазу низкого напряжения группа соединений обмоток трансформатора?	ПК-2	39
70	Что обозначает аббревиатура РПН и ПБВ?	ПК-2	У3
71	Как можно изменить коэффициент трансформации силового трансформатора?	ПК-2	37
72	Что такое встречное регулирование напряжения?	ПК-2	37
73	Какие допущения принимаются при установлении принципов регулирования напряжения в распределительной сети?	ПК-2	37
74	Как определяется надбавка напряжения, создаваемая трансформатором?	ПК-2	37
75	В чем состоит баланс напряжений в распределительной сети?	ПК-2	37
76	Какие известны показатели качества электроэнергии?	ПК-2	39
77	Каким показателем оценивается качество частоты?	ПК-2	39
78	Какими показателями оценивается качество напряжения?	ПК-2	39
79	Что понимают под отклонением напряжения и каковы причины его появления?	ПК-2	39
80	Как влияет отклонение напряжения на работу электроприемников?	ПК-2	39
81	Каковы верхние пределы допустимых отклонений напряжения в сетях 35-750 кВ?	ПК-2	39
82	Что понимают под колебанием напряжения, и каковы причины его появления?	ПК-2	39
83	Как количественно оценивается колебание напряжения?	ПК-2	39
84	По каким причинам возникает несинусоидальность напряжения?	ПК-2	39
85	Каковы отрицательные последствия несинусоидальности?	ПК-2	39
86	Как количественно оценивается несинусоидальность напряжения?	ПК-2	39
87	Каковы причины появления несимметрии напряжений и отрицательные последствия ее появления?	ПК-2	39
88	Какими количественными показателями оценивается несимметрия напряжения?	ПК-2	39
89	Что понимают под провалом напряжения?	ПК-2	39
90	Какие параметры при расчете режима электропередачи считаются заданными?	ПК-2	39

91	Из каких этапов состоит расчет режима?	ПК-2	39
92	В чем суть пошагового расчета с последовательным приближением?	ПК-2	39
93	Как определить допустимую потерю напряжения в сети 0,38 кВ?	ПК-2	39
94	Для чего необходимо проводить расчет для максимальных и минимальных нагрузок?	ПК-2	39
95	Что такое момент активной и реактивной нагрузки?	ПК-2	39
96	Как выбирается сечение проводов сельских ВЛ по потере напряжения?	ПК-2	У3
97	Каким образом происходит отдача теплоты проводниками с током при различных условиях прокладки?	ПК-2	У3
98	Что такое длительно допустимый ток по нагреву?	ПК-2	У3
99	Назовите виды коротких замыканий. Какова их доля в общем количестве аварийных отключений?	ПК-2	У3
100	Каковы причины и последствия коротких замыканий?	ПК-2	У3
101	Что такое однофазное замыкание на землю? Является ли оно коротким?	ПК-2	У3
102	Какова длительность протекания токов КЗ при аварии?	ПК-2	У3
103	От чего зависит длительность переходного процесса при КЗ?	ПК-2	У3
104	Что такое ударный ток?	ПК-2	У3
105	От чего зависит ударный коэффициент?	ПК-2	У3
106	Как составить схему замещения при расчете токов КЗ?	ПК-2	У3
107	Как определить сопротивление питающей системы?	ПК-2	У3
108	Как рассчитать ток симметричного трехфазного КЗ?	ПК-2	У3
109	Как рассчитать токи двухфазного и однофазного КЗ?	ПК-2	У3
110	Что является критерием термической стойкости проводников?	ПК-2	У3
111	Что такое интеграл Джоуля?	ПК-2	У3
112	К чему ведет повышение температуры проводников и токоведущих частей аппаратов?	ПК-2	У3
113	Что такое термически эквивалентный ток КЗ?	ПК-2	У3
114	Как определяется температура нагрева проводников при КЗ?	ПК-2	У3
115	Как определить величину и направление силы, действующей между проводниками с током?	ПК-2	У3
116	Какая фаза является расчетной в трехфазной системе проводников?	ПК-2	У3
117	Поясните качественную картину мгновенных электродинамических сил при трехфазном КЗ.	ПК-2	У3
118	Что такое коэффициенты формы и расположения проводников?	ПК-2	У3
119	Каково назначение релейной защиты и автоматики в системах электроснабжения?	ПК-2	У3
120	Назовите основные требования к устройствам релейной защиты?	ПК-2	У3
121	Поясните принципы действия максимальной токовой защиты и токовой отсечки?	ПК-2	У3
122	Какие типы защит используют для силовых трансформаторов?	ПК-2	У3
123	Что такое продольная дифференциальная защита?	ПК-2	У3

124	Какие устройства защиты применяют в сетях напряжения 0,38 кВ?	ПК-2	У3
125	Какие требования предъявляются к чувствительности защитных аппаратов?	ПК-2	У3
126	Назовите виды устройств автоматики, применяемых в системах электроснабжения?	ПК-2	У3
127	Почему отключенный поврежденный участок сети можно часто повторно включать под напряжение?	ПК-2	У3
128	В чем отличие местного и сетевого АВР?	ПК-2	У3
129	Назовите основные стадии проектирования развития электрических сетей.	ПК-2	Н3

5.3.2.3. Задачи для проверки умений и навыков

№	Содержание	Компетенция	ИДК
1	Заданы: суточный график нагрузки линии электропередачи; параметры линии. Определить: потери электроэнергии в линии за сутки (задачи 1-4).	ПК-2	У3
2	Заданы: паспортные характеристики силового трансформатора. Определить: параметры схемы замещения трансформатора, приведенные к высокому и низкому напряжению, потери активной мощности при заданном коэффициенте загрузки (задачи 5-6).	ПК-2	У3
3	Заданы: суточный график нагрузки трансформатора; его паспортные данные. Определить: потери электроэнергии в трансформаторе за сутки (задачи 7-10).	ПК-2	У3
4	Заданы: параметры двухцепной ВЛ; нагрузка цепей. Определить: потери мощности в линии при параллельной и раздельной работе цепей; годовые потери электроэнергии в линии при заданном времени потерь (задачи 11-12).	ПК-2	У3
5	Заданы: параметры силовых трансформаторов двухтрансформаторной подстанции; нагрузка трансформаторов. Определить: потери мощности в трансформаторах при их параллельной и раздельной работе; годовые потери электроэнергии при заданном времени потерь (задачи 13-14).	ПК-2	У3
6	Заданы: параметры силового трансформатора; потери активной мощности в текущем режиме. Определить: параметры нагрузки трансформатора (задачи 15-16).	ПК-2	У3
7	Заданы: параметры блока сети трансформатор-линия; нагрузка, отпускаемая потребителям. Определить: мощность, поступающую в сеть (задачи 17-20).	ПК-2	У3
8	Заданы: суточный график нагрузки линии электропередачи; параметры линии; напряжение в начале ВЛ. Определить: напряжение в конце линии на каждой ступени графика нагрузки (задачи 21-22).	ПК-2	Н3
9	Заданы: суточный график нагрузки трансформатора; пара-	ПК-2	Н3

	метры трансформатора; напряжение на высокой стороне. Определить: напряжение на низкой стороне трансформатора на каждой ступени графика нагрузки (задачи 23-24).		
10	Заданы: параметры двухцепной ВЛ; нагрузка цепей; напряжение на шинах питания. Определить: напряжение на шинах нагрузки при параллельной и раздельной работе цепей (задачи 25-26).	ПК-2	НЗ
11	Заданы: параметры силовых трансформаторов двухтрансформаторной подстанции; нагрузка трансформаторов; напряжение на высокой стороне. Определить: напряжение на шинах НН трансформаторов при их параллельной и раздельной работе (задачи 27-28).	ПК-2	НЗ
12	Заданы: параметры силового трансформатора с регулятором напряжения ПБВ; напряжение на высокой стороне и нагрузка трансформатора. Определить: напряжение на низкой стороне при всех положениях регулятора ПБВ (задачи 29-30).	ПК-2	УЗ
13	Заданы: параметры распределительной сети магистрального типа; нагрузка потребителей; напряжение головного участка. Определить: напряжение на вводах потребителей (задачи 31-34).	ПК-2	УЗ
14	Заданы: параметры двухцепной ВЛ; нагрузка ВЛ при параллельной работе цепей. Определить: вектор падения напряжения в линии; фазовый сдвиг между векторами напряжений в начале и в конце ВЛ (задачи 35-36).	ПК-2	НЗ
15	Заданы: параметры ВЛ 0,38 кВ и потребителя; напряжение на шинах ТП; нагрузка в часы максимума и минимума суточного графика нагрузки. Определить: напряжение на вводах электроприемников в дневные и ночные часы (задачи 37-38).	ПК-2	УЗ
16	Заданы: параметры трансформатора, ВЛ 0,38 кВ и потребителя; напряжение на шинах ВН ТП; нагрузка ВЛ и трансформатора. Определить: оптимальное положение переключателя ПБВ трансформатора, при котором напряжение потребителя находится в заданном диапазоне (задачи 39-40).	ПК-2	УЗ
17	Заданы: параметры участков сети, питающейся от системы бесконечной мощности. Определить: ток 3-х фазного короткого замыкания в указанных точках сети (задачи 41-50).	ПК-2	УЗ
18	Заданы: параметры участков сети, ток 3-х фазного короткого замыкания на шинах питающей системы. Определить: ток 3-х фазного короткого замыкания в указанных точках сети (задачи 51-60).	ПК-2	УЗ

5.3.2.4. Перечень тем рефератов, контрольных, расчетно-графических работ

«Не предусмотрены».

5.3.2.5. Вопросы для контрольной (расчетно-графической) работы

«Не предусмотрены».

5.4. Система оценивания достижения компетенций**5.4.1. Оценка достижения компетенций в ходе промежуточной аттестации**

ПК-2 Способен организовать эксплуатацию электроустановок					
Индикаторы достижения компетенции ПК-2		Номера вопросов и задач			
Код	Содержание	вопросы к экзамену	задачи к экзамену	вопросы к зачету	вопросы по курсовому проекту
37	Конструкции и рабочие процессы электроустановок систем электроснабжения	10-12,22-23, 31-36,38-39, 41-43,50-51	2	-	19-23,30, 40-43
316	Требования к качеству электроэнергии и основы расчета рабочих режимов электрических сетей	13-16,20-21,24	4-16	10-11	24-29,31-32, 44-55
У3	Обосновывать выбор электрооборудования систем электроснабжения с учетом природно-климатических и производственных условий	1-5,17, 25-30	17-18	-	1-3,39, 56-75
У4	Обосновывать выбор источников электроэнергии для заданных условий	37,40	-	1-4	37-38
У8	Определять потребность производственных объектов и предприятия в электроэнергии	6-9	1,3	-	5-18,33-36
Н4	Разработки систем электроснабжения производственных объектов и сельских населенных пунктов	18-19, 44-49	-	5-9	4,79

5.4.2. Оценка достижения компетенций в ходе текущего контроля

ПК-2 Способен организовать эксплуатацию электроустановок				
Индикаторы достижения компетенции ПК-2		Номера вопросов и задач		
Код	Содержание	вопросы тестов	вопросы устного опроса	задачи для проверки умений и навыков
37	Конструкции и рабочие процессы электроустановок систем электроснабжения	3,8-12,14,17-18,20-22,26-27,33,42,47-62	9-46,54-56,71-75	2
316	Требования к качеству электроэнергии и основы расчета рабочих режимов электрических сетей	13,15-16,77,79-81	47-53,57-58,63-69,76-95	4-16
У3	Обосновывать выбор электрооборудования систем электроснабжения с учетом природно-климатических и производственных условий	19,23-25,30-32,71-75,78	1-4,6,70, 96-128	17-18
У4	Обосновывать выбор источников электроэнергии для заданных условий	43-46,67-70	5	-
У8	Определять потребность производственных объектов и предприятия в электроэнергии	1-2,4-7	8-28,58-62	1,3
Н4	Разработки систем электроснабжения производственных объектов и сельских населенных пунктов	28-29,63-66,76	7,129	-

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

№	Библиографическое описание	Тип издания	Вид учебной литературы
1.	Щербаков Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление в сельском хозяйстве: учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 392 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/130498	Учебное	Основная
2.	Герасименко А.А. Передача и распределение электрической энергии: учеб. пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин.— Ростов-на-Дону: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2008.-716 с.	Учебное	Дополнительная
3.	Буздко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов В.И. Электроснабжение сельского хозяйства; Колос, 2000г.	Учебное	Дополнительная
4.	Системы электроснабжения. Лабораторный практикум: учебное пособие / Е.А. Извеков, В.В. Картавцев, И.В. Лакомов. – Воронеж: Воронежский ГАУ, 2020. – 191 с. URL: http://catalog.vsau.ru/elib/books/b154307.pdf	Учебное	Дополнительная
5.	Системы электроснабжения. Лабораторный практикум: учебное пособие / Е.А. Извеков, В.В. Картавцев, И.В. Лакомов. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2024. – 176 с.	Учебное	Дополнительная
6.	Электрооборудование электрических станций и подстанций / И.В. Лакомов, Е.А. Извеков, И.И. Аксенов - Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2026. – 218 с.	Учебное	Дополнительная
7.	Электроснабжение: учебное пособие для бакалавров направления 35.03.06 –«Агроинженерия» профиль подготовки «Электрооборудование и электротехнологии в АПК» Очной и заочной форм обучения / В.В. Картавцев, Е.А. Извеков. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2016. – 142с. URL: http://catalog.vsau.ru/elib/books/b123730.pdf	Учебное	Дополнительная
8.	Электроснабжение. Курсовое проектирование: учебное пособие для обучающихся по направлению «Агроинженерия», профиль подготовки бакалавров «Электрооборудование и электротехнологии в АПК» / Е.А. Извеков, В.В. Картавцев. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2020. – 71 с. URL: http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m152121.pdf	Учебное	Дополнительная
9.	Системы электроснабжения [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельному изучению дисциплины для обучающихся по направлению 35.03.06 "Агроинженерия", направленность (профиль) подготовки "Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электроустановок" / Воронежский государственный аграрный университет, Агроинженерный факультет, Кафедра электротехники и автоматики ; [сост. Е. А. Извеков] .– Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2026 .– URL: http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m11351.pdf	Методическое	
10.	Вестник Воронежского государственного аграрного университета: теоретический и научно-практический журнал / Воронеж. гос. аграр. ун-т - Воронеж: ВГАУ, 1998-	Периодическое	

6.2. Ресурсы сети Интернет

6.2.1. Электронные библиотечные системы

№	Название	Размещение
1	Лань	https://e.lanbook.com
2	ZNANIUM.COM	http://znanium.com/
3	ЮРАЙТ	http://www.biblio-online.ru/
4	IPRbooks	http://www.iprbookshop.ru/
5	E-library	https://elibrary.ru/
6	Электронная библиотека ВГАУ	http://library.vsau.ru/

6.2.2. Профессиональные базы данных и информационные системы

№	Название	Адрес доступа
1	Портал открытых данных РФ	https://data.gov.ru/
2	Портал государственных услуг	https://www.gosuslugi.ru/
3	Справочная правовая система Гарант	http://www.consultant.ru/
4	Справочная правовая система Консультант Плюс	http://ivo.garant.ru
5	Аграрная российская информационная система.	http://www.aris.ru/
6	Информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям	http://agris.fao.org/

6.2.3. Сайты и информационные порталы

№	Название	Размещение
1	Все ГОСТы	http://vsegost.com/
2	ПАО "Россети"	https://www.rosseti.ru/
3	Energybase	https://energybase.ru/

7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

7.1. Помещения для ведения образовательного процесса и оборудование

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: схемы, плакаты.	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13а
Лаборатория, учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: специализированный лабораторный стенд по курсу «Модели элементов электрической	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13а, а.226

сети». Лаборатория, учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: специализированный лабораторный стенд по курсу «Электроснабжение», шинная конструкция, стенд с плавкими предохранителями, стенд с автоматическим выключателем, разъединитель, малообъемный масляный выключатель (в комплекте с РУ-110кВ серии К-59), комплектное устройство наружной установки, выключатель высоковольтный вакуумный 10 кВ, привод к выключателю ВВВ-10-2-400У1, малообъемный масляный выключатель 110 кВ, трансформатор тока, трансформатор напряжения, трансформатор силовой с естественным масляным охлаждением, комплектная трансформаторная подстанция, вентильный разрядник 10 кВ. ОПН-10 кВ, изоляторы ВЛ 10; 35 кВ, траверса ВЛ 10 кВ, линейная арматура ВЛ, индукционное токовое реле.	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13а, а.221
Лаборатория, учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, SIMARIS design	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13а, а.230
Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.)
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.)
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, а.232а

7.2. Программное обеспечение

7.2.1. Программное обеспечение общего назначения

№	Название	Размещение
1	Операционные системы MS Windows / Linux	ПК в локальной сети ВГАУ
2	Пакеты офисных приложений Office MS Windows / OpenOffice	ПК в локальной сети ВГАУ
3	Программы для просмотра файлов Adobe Reader / DjVu Reader	ПК в локальной сети ВГАУ
4	Браузеры Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer	ПК в локальной сети ВГАУ
5	Антивирусная программа DrWeb ES	ПК в локальной сети ВГАУ
6	Программа-архиватор 7-Zip	ПК в локальной сети ВГАУ
7	Мультимедиа проигрыватель MediaPlayer Classic	ПК в локальной сети ВГАУ
8	Платформа онлайн-обучения eLearning server	ПК в локальной сети ВГАУ
9	Система компьютерного тестирования AST Test	ПК в локальной сети ВГАУ

7.2.2. Специализированное программное обеспечение

№	Название	Размещение
1	Программа проектирования систем энергораспределения SIMARIS design	ПК в локальной сети ВГАУ
2	Векторный графический редактор Kompas 3D	ПК в локальной сети ВГАУ
3	Пакет разработки ПО для контроллеров LOGO! Soft Comfort Demo	ПК в локальной сети ВГАУ
4	Пакет статистической обработки данных Statistica	ПК в локальной сети ВГАУ

8. Междисциплинарные связи

Дисциплина, с которой необходимо согласование	Кафедра, на которой преподается дисциплина	ФИО заведующего кафедрой
Б1.В.ДЭ.01.02 Конструкции электроустановок	Электротехники и автоматики	Афоничев Д.Н

[illegible]